


空気弁室工図

空気弁室工位置平面図
S=1/500








空気弁工構造図



S=1:50

注意事項

1. 寸法は特に示さない限り、(mm)単位
2. 空気抜管の塗装は、溶融亜鉛メッキ (JIS H 8641 2種、450g/m²)とする。



空気抜管詳細図



施設名	北部幹線用水路 (0312100-1100-18)		
図面名	空気弁工・構造図		
作成年月	平成26年3月		
縮尺	A1 1:50 A2 1:70	図面番号	8-23/59
作成者	関東農政局 両総農業水利事業所		